

OCENA WŁAŚCIWOŚCI

Nr: MLTB-5138-2024- rozdział I




Wstępne badania typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016
System poświadczenia zgodności (AoC): 3.
Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych badań/obliczeń.
Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

Zleceniodawca: **SŁOWIŃSCY Sp. j.**
ul. Wspólna 2, 62-400 Sępólno

Wyrób: drzwi balkonowe dwuskrzydłowe; kształtowniki główne: PVC
System:
Aluplast Ideal NEO MD
Nazwa własna handlowa:
SŁOWIŃSCY IDEAL NEO MD
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-5138-2024



Metody badawcze: Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 Wodoszczelność PN-EN 1027 Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211 Nośność urządzeń zabezpieczających PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Wartość progowa
Typ wyrobu (B x H mm)		4	E1200	C2 B3	350 N
	1790 x 2400				

Uwagi: okucia obwiedniowe Roto NX.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
1) oceny właściwości użytkowych wyrobu dokonał *Kierownik Laboratorium Mścichowski Adam*
2) wykonawcy badań *asystent technika Adamczyk Łukasz*
st. technik Domański Adam

04.06.2024, Wałbrzych
Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 14.05.2025

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl
biuro@badaniaokien.pl
Jednostka notyfikowana
(Notified body) NB 2189



OCENA WŁAŚCIWOŚCI

Nr: MLTB-5139-2024- rozdział I



Wstępne badania typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016
System poświadczenia zgodności (AoC): 3.
Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych badań/obliczeń.
Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

Zleceniodawca: **SŁOWIŃSCY Sp. j.**
ul. Wspólna 2, 62-400 Sępólno

Wyrób: drzwi balkonowe jednoskrzydłowe; kształtowniki główne: PVC
System:
Aluplast Ideal NEO MD
Nazwa własna handlowa:
SŁOWIŃSCY IDEAL NEO MD
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-5139-2024



Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026

Wodoszczelność
PN-EN 1027

Odporność na obciążenie wiatrem
PN-EN 12211

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210
Typ wyrobu (B x H mm)	 1000 x 2290	4	9A	C4
Uwagi: okucia obwiedniowe Roto NX.				

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

- 1) oceny właściwości użytkowych wyrobu dokonał
- 2) wykonawcy badań
- Kierownik Laboratorium Mścichowski Adam
asystent technika Wasowski Kacper

03.06.2024, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 14.05.2025

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT).



OCENA WŁAŚCIWOŚCI

Nr: MLTB-5140-2024- rozdział I




Wstępne badania typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016
System poświadczenia zgodności (AoC): 3.
Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych badań/obliczeń.
Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

Zleceniodawca: **SŁOWIŃSCY Sp. j.**
ul. Wspólna 2, 62-400 Słupca

Wyrób: drzwi balkonowe dwuskrzydłowe; kształtowniki główne: PVC
System:
Aluplast Ideal NEO MD
Nazwa własna handlowa:
SŁOWIŃSCY IDEAL NEO MD
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-5140-2024



Metody badawcze: Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 Wodoszczelność PN-EN 1027 Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210
Typ wyrobu (B x H mm)		4	8A	C2 B3
	1770 x 2400			
Uwagi: okucia obwiedniowe Roto NX.				

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
1) oceny właściwości użytkowych wyrobu dokonał *Kierownik Laboratorium Mścichowski Adam*
2) wykonawcy badań *st. technik Domański Adam*
asystent technika Adamczyk Łukasz

05.06.2024, Wałbrzych
Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 14.05.2025

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl
biuro@badaniaokien.pl
Jednostka notyfikowana
(Notified body) NB 2189

