

OCENA WŁAŚCIWOŚCI

Nr: MLTB-5094-2024-rozdział I



Wstępne badania typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016

System poświadczenia zgodności (AoC): 3.

Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych badań/obliczeń.

Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

Zleceniodawca: **SŁOWIŃSCY SP.J.**

ul. Wspólna 2, 62-400 Sępólno

Wyrób:

okno jednoskrzydłowe wym.ref. (1,23 x 1,48 m), $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, ramka CHROMATECH ULTRA;
Kształtowniki główne: PVC (poliwinylchlorerek), sztywny (0.145)

System:

ALUPLAST IDEAL NEO MD

Nazwa własna handlowa:


SŁOWIŃSCY IDEAL NEO MD

Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-5094-2024



Metody badawcze:

Przenikalność cieplna
PN-EN ISO 10077-1

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 14351-1+A2
Typ wyrobu (B x H mm)		Wymiar 1230 x 1480 mm
		Uw
		0.77
		W/m²K
Uwagi: Obliczenia wykonano dla szyby zespolonej 4-18-4-18-4, ramka CHROMATECH ULTRA, Ug=0.5 W/(m2K)		

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

- 1) oceny właściwości użytkowych wyrobu dokonał
- 2) wykonawcy badań

Kierownik Laboratorium Mścichowski Adam

specjalista ds. obliczeń Bożydaj Marek

asystent ds. obliczeń Nowak Magdalena

2024.04.17, Wałbrzych

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl
biuro@badaniaokien.pl

Jednostka notyfikowana
(Notified body) NB 2189

